Test der Anbindung an die Integrierte Leitstelle Bayreuth/Kulmbach

Objekt: _____

Teilnehmernummer: 42 _____

☐ Wurde ein Feueralarm zweimal testweise an die ILS mittels der ÜE von vor Ort übertragen? (zuerst Eldis, dann Annahme in der Rückfallebene nach drei Minuten – Achtung Clearingstelle hierüber informieren!)

_____

☐ Werden die im Leitsystem hinterlegten Objektstammdaten bei Meldereinlauf korrekt angezeigt (inkl. Signalisierung in der EiBa und verknüpften Erreichbarkeitsdaten – PDF)

_____

Welche Einsatzmittelkette wurde hinterlegt

☐ B BMA ☐B BMA Pflegeeinrichtung ☐B BMA Gefahrstoff

☐ Liefert das Dispositionsergebnis einen plausiblen Vorschlag (Tageszeit, Einsatzmittel)

_____

☐ Liegt in der Leitstelle eine aktuelle Erreichbarkeit des Betreibers vor – Stand vom

_____

☐ Wurden die in der Rückfallebene (AE des Konzessionärs) hinterlegten Stammdaten bei der zweiten Testübertragung korrekt angezeigt und bei Übertragung ins Leitsystem System getestet.

_____

Für die Richtigkeit

Örtliche Brandschutzdienststelle

Datum	Name	Unterschrift

Integrierte Leitstelle Bayreuth/Kulmbach

Datum	Name	Unterschrift

Betreiber

Datum	Name	Unterschrift

Konzessionär

Datum	Name	Unterschrift