

 <b>Bayerisches Rotes Kreuz</b>	<b>Integrierte Leitstelle Bayreuth/Kulmbach</b>	Version: 03
		Stand: 05.03.2025
	<b>TAB Anlage 9 Anbindungstest BMA_BT</b>	

## Test der Anbindung an die Integrierte Leitstelle Bayreuth/Kulmbach

Objekt: \_\_\_\_\_

Teilnehmernummer: 42 \_\_\_\_\_

Wurde ein Feueralarm zweimal testweise an die ILS mittels der ÜE von vor Ort übertragen? (zuerst Eldis, dann Annahme in der Rückfallebene nach drei Minuten – Achtung Clearingstelle hierüber informieren!)

\_\_\_\_\_

Werden die im Leitsystem hinterlegten Objektstammdaten bei Meldereinlauf korrekt angezeigt (inkl. Signalisierung in der EiBa und verknüpften Erreichbarkeitsdaten – PDF)

\_\_\_\_\_

Welche Einsatzmittelkette wurde hinterlegt

- B BMA     
 B BMA Pflegeeinrichtung     
 B BMA Gefahrstoff  
 Liefert das Dispositionsergebnis einen plausiblen Vorschlag (Tageszeit, Einsatzmittel)

\_\_\_\_\_

Liegt in der Leitstelle eine aktuelle Erreichbarkeit des Betreibers vor – Stand vom

\_\_\_\_\_

Wurden die in der Rückfallebene (AE des Konzessionärs) hinterlegten Stammdaten bei der zweiten Testübertragung korrekt angezeigt und bei Übertragung ins Leitsystem System getestet.

\_\_\_\_\_

### Für die Richtigkeit

Örtliche Brandschutzdienststelle

\_\_\_\_\_  
Datum                      Name                      Unterschrift

Integrierte Leitstelle Bayreuth/Kulmbach

\_\_\_\_\_  
Datum                      Name                      Unterschrift

Betreiber

\_\_\_\_\_  
Datum                      Name                      Unterschrift

Konzessionär

\_\_\_\_\_  
Datum                      Name                      Unterschrift

Autor: M. Kraus	Prüfer: ohne	Freigeber: Leitstellenleitung BT	Seite: 1 / 1
Zuordnung: LD	Dokumentenart: Information	Freigabedatum: 05.03.2025	